Techniniai duomenys



Išmatavimai: P1 Pellet [мм]		7–10	15–20
L1	Boilerio bloko ilgis	1150	1150
L2	Hidraulinio bloko ilgis	500	500
B	Katilo su hidrauliniu bloku aukštis	660	810
B	Bendras katilo su hidrauliniu blokų aukštis	1810	1810
H1	Boilerio bloko aukštis	630	630
H2	Boilerio bloko su hidrauliniu bloku aukštis	1330	1330
H3	Šildymo kontūrų grįžtamos linijos prijungimo aukštis	1260	1260
H4	Katilo grįžtamo vandens linijos prijungimo aukštis	710	710
H5	Katilo drenažinio įrenginio prijungimo aukštis	690	690
H6	Karšto vandens linijos prijungimo aukštis/katilo bloko cirkuliacijos linijos	350	350
H4	Boilerio bloko šalto vandens padavimo linijos pajungimo aukštis	160	160
H8	TEN'o prijungimo aukštis	185	185
H9	Boilerio bloko drenažinio įrenginio prijungimo aukštis	165	165
H10	Dūmų vamzdžio prijungimo aukštis	1570	1550
H11	Pritekančio oro linijos prijungimo aukštis (darbui nepriklausomai nuo oro patalpoje)	980	970
H12	Pneumatinės sistemos prijungimo aukštis	1720	1720

Techniniai duomenys: P1 Pellet		7	10	15	20
Nominali šiluminė galia	[kW]	7	10	15	20
Šiuminės galios diapazonas	[kW]	2 - 7	2 - 10	4,5 - 15	6 - 20
Pajungimas į elektros tinklą	[W/Hz/A]	230 В/50 Гц/с предохранителем C16A			
Svoris	[kg]	apytiksl. 200	apytiksl. 200	apytiksl. 250	apytiksl. 250
Bendras katilo tūris (vanduo)	[ltr]	apytiksl. 25	apytiksl. 25	apytiksl. 38	apytiksl. 38
Granulių talpos tūris	[ltr]	35	35	41	41
Pelenų konteinerio tūris	[ltr]	13	13	18	18
Vandes telpančio opcinio boilerio bloke tūris	[ltr]	130			

Jūsų prekybinis-servisinis partneris Froeling:

Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
A-4710 Grieskirchen, Industriestr. 12
Austrija: Tel.: +43 (0) 7248 606 • Fax: +43 (0) 7248 606-600
Vokietija: Tel.: +49 (0) 89 927 926-0 • Fax: +49 (0) 89 927 926-219
El. paštas: info@froeling.com • web-site: www.froeling.com

P0190813 – Visi atvaizdavimai yra simboliniai! Galimi techniniai pakeitimai, o taip pat spausdinimo ir rinkimo klaidos! Paveikslėlių šaltiniai: www.propellets.at, www.aboutpixel.de